



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/126-Э

Приложение к акту проверки органом
государственного контроля (надзора),
контроля (надзора) юридического лица
№ 10/127/825/2018 от 21.03.2019г.

Законному представителю

Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 3» города
Сосновоборска

(полное наименование юридического лица)

662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.
9-ой Пятилетки, д. 15

(место нахождения юридического лица)

21.03.2019г.

(дата составления
предписания)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Семеновой Натальей Владимировной в период с 11 марта 2019г. по 21 марта 2019г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 825-р/кр от 27.02.2019г. проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» города Сосновоборска (ИНН 2458006657) (далее по тексту МАОУ ООШ № 3), юридический адрес: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 15.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в акте проверки МАОУ ООШ № 3 от 21.03.2019г. № 10/127/825/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ПОВТОРНО:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Срок устранения нарушения
1.	Не назначено лицо замещающее ответственного за электрохозяйство (на время отсутствия ответственного за электрохозяйство)	п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)	21.03.2020 повторно
2.	Не проведено техническое освидетельствование	п. 1.6.7. ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
3.	Отсутствуют утверждённые однолинейные схема электроснабжения для каждой электроустановки	п.1.5.18 ПТЭЭП п.1.8.5 ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
4.	Паспорт контура заземления не оформлен	п. 1.2.2 ПТЭЭП п.2.7.15 ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
5.	Отсутствуют испытанные средства защиты используемые в электроустановках	Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты (ИПиИСЗ)	21.03.2020 повторно
6.	Отсутствует утвержденный перечень средств защиты	п. 1.2.3, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	21.03.2020 повторно
7.	Отсутствуют бирки на отходящих линиях (ЩС, ЩО и пр.)	п. 2.4.5. ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
	ВРУ		21.03.2020 повторно
8.	На вводных рубильниках не нанесено назначение присоединений	п. 2.2.20. ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
9.	Отсутствуют диспетчерские наименования панелей ВРУ	п. 2.2.20 ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
10.	Предохранители в одной отходящей группе имеют разные номиналы по току	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 3.1.8 Правила устройства электроустановок, 7 издание	21.03.2020 повторно
11.	Отсутствуют бирки на отходящих линиях	п. 2.4.5. ПТЭЭП	21.03.2020 повторно
12.	Однолинейная схема не соответствует фактической	п. 1.5.18 ПТЭЭП	21.03.2020 повторно

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МАОУ ООШ № 3

Гайдаева Светлана Карловна, 21.03.2019г.


Гайдаева
подпись, печать



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:
Государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике




Н.В. Семенова

Предписание на 3 листах для исполнения получено

Директор МАОУ ООШ № 3

Гайдаева Светлана Карловна, 21.03.2019г.

(МП, подпись)



Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662501, Красноярский край,
г. Сосновоборск,
ул. 9-ой Пятилетки, д. 15
(место составления акта)

21 марта 2019г.
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/127/825/2019**

11 марта 2019 г. по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 15 на основании распоряжения № 825-р/кр от 27.02.2019г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа П.Я. была проведена внеплановая документарная проверка выполнения законного предписания № 10/384-Э от 08.09.2017г. в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска (ИНН 2458006657) (далее по тексту МАОУ ООШ № 3).

Срок проведения проверки:
с 08 час. 00 мин. «11» марта 2019г. по 10 час. 00 мин. «21» марта 2019г.

Дата и время проведения проверки:
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дня.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) посредством направления электронного письма на адрес sc3@mail.ru: 01.03.2019г.

Директор МАОУ ООШ № 3  Гайдаева Светлана Карловна
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Семенова Наталья Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХЧ – Дмитриева Наталья Сергеевна.

Проверка выполнения ранее выданного предписания № 10/384-Э от 08.09.2017г., выданного по результатам проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» города Сосновоборска, расположенного по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки, д. 15.

Всего пунктов предписания – 41.

Выполнено в установленный срок – 29.

Не подошел срок выполнения – нет

Пунктов предписаний, не выполненных в установленный срок – 12, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не назначено лицо замещающее ответственного за электрохозяйство (на время отсутствия ответственного за электрохозяйство)	п. 1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 (ПТЭЭП)	МАОУ ООШ № 3
2.	Не проведено техническое освидетельствование	п. 1.6.7. ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
3.	Отсутствуют утверждённые однолинейные схема электроснабжения для каждой электроустановки	п.1.5.18 ПТЭЭП п.1.8.5 ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
4.	Паспорт контура заземления не оформлен	п. 1.2.2 ПТЭЭП п.2.7.15 ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
5.	Отсутствуют испытанные средства защиты используемые в электроустановках	Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты (ИПиИСЗ)	МАОУ ООШ № 3
6.	Отсутствует утвержденный перечень средств защиты	п. 1.2.3, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	МАОУ ООШ № 3
7.	Отсутствуют бирки на отходящих линиях (ЩС, ЩО и пр.) ВРУ	п. 2.4.5. ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
8.	На вводных рубильниках не нанесено назначение присоединений	п. 2.2.20. ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
9.	Отсутствуют диспетчерские	п. 2.2.20 ПТЭЭП	МАОУ

	наименования панелей ВРУ		ООШ № 3
10.	Предохранители в одной отходящей группе имеют разные номиналы по току	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 3.1.8 Правила устройства электроустановок, 7 издание	МАОУ ООШ № 3
11.	Отсутствуют бирки на отходящих линиях	п. 2.4.5. ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3
12.	Однолинейная схема не соответствует фактической	п. 1.5.18 ПТЭЭП	МАОУ ООШ № 3

Выводы:

Не выполнены в установленные сроки (01.10.2018) 12 пунктов законного предписания №10/384-Э от 08 сентября 2017г., что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного надзора, внесена: _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ростехнадзора
(должность, Ф.И.О.)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

(подпись, штамп)

Н.В. Семенова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МАОУ ООШ № 3 _____ Гайдаева Светлана Карловна, 21.03.2019г.
подпись, печать

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 10/127-Э от 21.03.2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.